

檔 號：

保存年限：

## 屏東縣政府 函

地址：900屏東縣屏東市自由路527號

承辦人：劉全貴

電話：08-7320415#3674

傳真：08-7323291

電子信箱：a002303@oa.pthg.gov.tw

900

屏東市廣東路一二五九號

受文者：屏東縣屏東市崇蘭國民小學

發文日期：中華民國112年6月1日

發文字號：屏府教前字第11221934400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：水質檢驗報告

主旨：檢送貴校112年5月3日飲用水水質檢驗報告1份，請查照。

說明：

- 一、依據本縣檢驗中心112年5月15日屏檢驗字第11230072200號函辦理。
- 二、請貴校持續依據「飲用水管理條例」相關規定辦理水質及相關設備管理。
- 三、飲用水檢驗報告為校務評鑑指標之一，檢驗報告請妥善保存。

正本：屏東縣萬丹鄉新庄國民小學、屏東縣立琉球國民中學、屏東縣萬丹鄉興化國民小學、屏東縣九如鄉九如國民小學、屏東縣屏東市仁愛國民小學、屏東縣屏東市歸來國民小學、屏東縣屏東市海豐國民小學、屏東縣萬丹鄉四維國民小學、屏東縣屏東市民和國民小學、屏東縣屏東市大同國民小學、屏東縣屏東市前進國民小學、屏東縣屏東市中正國民小學、屏東縣屏東復興非營利幼兒園(委託財團法人彭婉如文教基金會辦理)、屏東縣屏東市忠孝國民小學、屏東縣屏東市崇蘭國民小學、屏東縣萬丹鄉廣安國民小學、屏東縣屏東市瑞光國民小學、屏東縣屏東市鶴聲國民小學、屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學、屏東縣萬丹鄉興華國民小學、屏東縣屏東市民生國民小學、屏東縣屏東市勝利國民小學

副本：屏東縣政府環境保護局、屏東縣檢驗中心、本府教育處學前教育科

# 縣長周春米

本案依分層負責規定授權業務主管決行

112002614

裝

訂

線





# 屏東縣檢驗中心

## 環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質	報告編號： 1120503-SD0622
申請單位： 崇蘭國小	樣品編號： 56
申請單位地址： 屏東縣屏東市崇蘭里廣東路1259號	
採樣單位： 同申請單位	採樣地點： 2期2樓(B202)內
採樣日期時間： 112.05.03 08:00	收樣日期： 112.05.03
樣品特性： 民眾申請(自來水-單機飲水機)	報告日期： 112.05.15

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
MDL：方法偵測極限 ND：表低於方法偵測極限					

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。  
 2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。  
 3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。  
 4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。  
 5. 有標記「\*」為採樣單位現場檢測。  
 6. 測試期間為收樣日期至報告日期，且符合環境樣品保存規定。



報告簽署人

沈雪麗

# 屏東縣檢驗中心

## 環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質	報告編號： 1120503-SD0623
申請單位： 崇蘭國小	樣品編號： 57
申請單位地址： 屏東縣屏東市崇蘭里廣東路1259號	
採樣單位： 同申請單位	採樣地點： D401活動中心口
採樣日期時間： 112.05.03 08:00	收樣日期： 112.05.03
樣品特性： 民眾申請(自來水-單機飲水機)	報告日期： 112.05.15

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於 6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

MDL：方法偵測極限  
 ND：表低於方法偵測極限

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。  
 2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。  
 3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。  
 4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。  
 5. 有標記「\*」為採樣單位現場檢測。  
 6. 測試期間為收樣日期至報告日期，且符合環境樣品保存規定。



報告簽署人

張雪麗

# 屏東縣檢驗中心

## 環境檢驗水質檢驗報告

檢測類別： 飲用水-設備水水質	報告編號： 1120503-SD0624
申請單位： 崇蘭國小	樣品編號： 58
申請單位地址： 屏東縣屏東市崇蘭里廣東路1259號	
採樣單位： 同申請單位	採樣地點： (C304)校長室內
採樣日期時間： 112.05.03 08:00	收樣日期： 112.05.03
樣品特性： 民眾申請(自來水-單機飲水機)	報告日期： 112.05.15

檢測項目	檢測值	標準值	單位	檢測方法	備註
大腸桿菌群 —以下空白—	<1	不大於 6	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

MDL：方法偵測極限  
ND：表低於方法偵測極限

- 註：1. 本報告僅對所送樣品負責。  
 2. 本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。  
 3. 檢驗報告數據更正者無效，非經本機關書面同意，不得複製或影印。  
 4. 有標記「#」之檢測項目依申請單位之要求位數出具檢測值。  
 5. 有標記「\*」為採樣單位現場檢測。  
 6. 測試期間為收樣日期至報告日期，且符合環境樣品保存規定。



報告簽署人

沈雪麗 5/15